


CMi4160

Kompaktes Messgeräte-Funkmodul für Diehl Sharky 775, LoRaWAN

EINFÜHRUNG

Das CMi4160 ist ein kompaktes Messgeräte-Funkmodul zum Einbau in einem Diehl Sharky 775-Zähler. Es sendet Zählerdaten über ein LoRaWAN-Netzwerk. Eine vollständige Beschreibung des Produkts bzw. Informationen in anderen Sprachen finden Sie auf der Website von Elvaco AB: <https://www.elvaco.com>.



1. NFC-Antenne
2. Drucktaste
3. Zählerschnittstelle*
4. Stromversorgungsanschluss
5. Grüne LED
6. Rote LED

*Flachbandkabel, in der Abbildung nicht dargestellt

MONTAGE

Das CMi4160 wird in Modulschacht 2 eines Diehl Sharky-Wärmezählers montiert. Fassen Sie das Gerät an den Außenkanten, bringen Sie es vorsichtig in Position und verbinden Sie das Zähler-Schnittstellenkabel mit der Zählerschnittstelle (Flachbandkabel) (3). Verbinden Sie den Batteriepack mit dem Stromversorgungsanschluss des Moduls (4) und setzen Sie ihn vorsichtig mit dem Modul in den Zähler ein.

HINWEIS

Das Gerät ist gegenüber elektrostatischen Entladungen empfindlich. Beachten Sie beim Einbau des Moduls die erforderlichen ESD-Schutzmaßnahmen.



ANTENNE

Das CMi4160 ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich – mit interner Antenne (CMi4160Int) und mit externer Antenne (CMi4160Ext). Bei Verwendung der externen Antennenversion des Moduls wird die Antenne über einen MCX-Verbinder angeschlossen.

HINWEIS

Bei Verwendung einer externen Antenne ist darauf zu achten, dass diese mindestens 0,5 Meter vom Zähler entfernt montiert wird, um keine Störungen zu verursachen.

AKTIVIERUNG

Bei der Lieferung ist das CMi4160 in den passiven Modus geschaltet. Das heißt, dass das Modul keine Meldungen überträgt. Das Modul kann auf eine der folgenden Arten aktiviert werden:

Unter Verwendung der Drucktaste des Moduls: Drücken Sie die Drucktaste des Moduls und halten Sie sie mindestens fünf Sekunden, bis die grüne LED aufleuchtet.

Unter Verwendung der Elvaco OTC-App: Öffnen Sie die Elvaco OTC-App (in Google Play herunterladbar) und scannen Sie das Modul (stellen Sie sicher, dass NFC auf dem Telefon aktiviert ist). Entfernen Sie bei Bedarf das vordere Gehäuse des Zählers. Gehen Sie zum Modus Anwenden, stellen Sie den Eingeschalteten Modus auf „aktiv“ und klicken Sie auf Einstellungen anwenden. Platzieren Sie das Telefon neben dem Modul. Neue Einstellungen werden über NFC angewendet.

Nach der Aktivierung versucht das CMi4160, sich mit dem LoRaWAN-Netzwerk zu verbinden. Dies wird durch ein kurzes Blinken der roten LED angezeigt, dann leuchten die grüne und die rote LED 1 Sekunde lang auf, gefolgt von kurzen Blinksignalen der grünen LED, bis das Modul sich mit dem LoRaWAN-Netzwerk verbunden hat. Wenn es dem CMi4160 gelingt, sich mit dem LoRaWAN-Netzwerk zu verbinden, leuchtet die grüne LED 8 Sekunden lang auf.

Wenn das Modul sich nicht mit dem LoRaWAN-Netzwerk verbinden kann, führt es Wiederholungsversuche durch, bis es sich erfolgreich verbindet. Die Zeit zwischen den einzelnen Versuchen wird bei jedem Versuch verlängert, bis er einmal pro Tag durchgeführt wird.

Ein neuer Zyklus an Verbindungsversuchen kann jederzeit manuell unter Verwendung der Drucktaste zum Neustart des Moduls ausgelöst werden (hierzu ist die Drucktaste (2) zu betätigen und 5-15 s lang zu halten, um das Modul neu zu starten. Lassen Sie die Drucktaste los, wenn die grüne LED leuchtet) oder durch Deaktivierung und Aktivierung des Moduls mit der Elvaco OTC-App.

ERSTKALIBRIERUNG DER DATENRATE

Nach erfolgter Aktivierung sendet das CMi4160 anfänglich minütlich Mitteilungen, damit das LoRaWAN-Netzwerk sich auf die optimale Datenrate einstellen kann. Nach drei Minuten verwendet das Modul seine normalen Einstellungen, bei denen die Meldungsfrequenz von der Gerätekonfiguration festgelegt wird.

GERÄTEKONFIGURATION

Vor der Aktivierung des Moduls müssen Sie mithilfe der Elvaco-App überprüfen, ob das richtige Konfigurationsprofil verwendet wird. Die Einstellungen werden mithilfe von NFC auf das Gerät übertragen.

Join EUI – Mit Join EUI wird die Identifikationsnummer des Anwendungsservers eingerichtet, an den die Daten des Moduls übertragen werden. Der JoinEUI ist in allen CMi4160-Modulen mit interner Antenne standardmäßig auf 94193A0303000001 und in allen CMi4160-Modulen mit externer Antenne standardmäßig auf 94193A0304000001 eingestellt.

Aktivierungsart – Für LoRaWAN gibt es zwei unterschiedliche Aktivierungsarten: „Over-the-air activation“ (OTAA) und „Activation by personalization“ (ABP). Elvaco empfiehlt dringend, OTAA zu verwenden. Hierbei werden alle Netzwerkschlüssel bei jedem neuen Anschluss an das LoRaWAN-Netzwerk neu generiert. Bei ABP hingegen werden die Schlüssel manuell erstellt und bleiben unverändert.

Anwendungsschlüssel – Der Anwendungsschlüssel jedes CMi4160-Gerätes wird von Elvaco generiert und im OTAA-Modus dazu genutzt, bei jeder Verbindungsherstellung mit dem LoRaWAN-Netzwerk einen Netzwerkschlüssel zu generieren. Diese Codes werden mithilfe der OTC-Lösung (One Touch Commissioning) von Elvaco sicher verwaltet, zu der auch mobile App für die Konfiguration gehört.

Nachrichtenformat – das CMi4160 unterstützt sechs verschiedene Nachrichtentypen: Standard, Compact, JSON, tägliche Planung redundant, erweiterte Planung und Kombination Heizung/Kühlung. Einzelheiten zu der Struktur und zur Datenmenge der verschiedenen Meldungsformate sind der Gebrauchsanleitung des CMi4160 zu entnehmen.

Sendintervall – Der Parameter für das Sendintervall dient zur Festlegung, wie viele Nachrichten pro Tag das Modul überträgt.

EcoMode – EcoMode kann zur Sicherstellung einer Akkulaufzeit von 11 Jahren aktiviert werden. Die gerätespezifische EcoMode-Tabelle des Moduls wird dann zur Festlegung verwendet, wie oft das Modul Daten mit der jeweiligen Datenrate übertragen darf. Wenn das Sendintervall den Grenzwert in der EcoMode-Tabelle überschreitet, wird es entsprechend abgesenkt.

Konfigurationssperre – Das CMi4160 hat eine Sperrfunktion, die einen unbefugten Zugriff auf das Modul unterbindet. Wenn die Konfigurationssperre aktiviert wurde, benötigt ein Benutzer den gerätespezifischen Produktzugangsschlüssel, um auf das Gerät zuzugreifen. Schlüssel werden mithilfe der OTC-Lösung von Elvaco sicher verwaltet, die für die Konfiguration auf die App zurückgreift.

Nach der Festlegung aller Konfigurationsparameter das Telefon neben dem Zähler ablegen und „Einstellungen anwenden“ anklicken. Das Mobiltelefon erst bewegen, nachdem es dreimal vibriert hat. Damit wird bestätigt, dass die neuen Einstellungen über NFC erfolgreich auf das Gerät übertragen wurden.

elvaco

SERVERKONFIGURATION

Bevor das CMI4160 Nachrichten im LoRaWAN-Netzwerk übertragen kann, müssen im Netzwerkservers Informationen zum Gerät eingerichtet werden. Damit der Netzwerkservers Meldungen des Moduls empfangen kann, müssen folgende Parameter (im OTAA-Modus) registriert werden:

- Geräte-EUI (16-stellige Nummer; ist auf dem Aufkleber des Gerätes angegeben)
- Anwendungsschlüssel
- Join EUI

HINWEIS

Wenn der Anwendungsschlüssel mit „ABP“ eingerichtet wird, muss er dem Netzwerkservers nicht hinzugefügt werden. Stattdessen sind folgende Angaben erforderlich: Netzwerk-Sitzungsschlüssel, Anwendungs-Sitzungsschlüssel und Geräteadresse.

VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Hiermit erklärt Elvaco, dass das Produkt mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt:

EU:

- 2014/53/EU (RED)
- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS)

UK:

- 2017 No. 1206
- 2016 No. 1091
- 2016 No. 1101
- 2012 No. 3032

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.elvaco.se/en > Suche nach Produkt.

SICHERHEIT

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden am Produkt, die durch eine andere als die in dieser Anleitung beschriebene Verwendung verursacht wurden. Elvaco AB übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die dadurch entstanden sind, dass das Gerät nicht entsprechend dieser Anleitung verwendet wurde.

KONTAKTINFORMATIONEN

Diehl Metering

Tel.: +49 981 1806-0
E-Mail: info.dmde@diehl.com
Online: www.diehl.com/metering

Elvaco AB (Hersteller):

E-Mail: support@elvaco.com
Online: www.elvaco.com

TECHNISCHE DATEN

Mechanik

Abmessungen	63 x 50 x 15 mm
Gewicht	19 g
Montage	Im Modulschacht des Diehl Sharky-Wärmezählers
Anschluss für externe Antenne	MCX

Elektrische Anschlüsse

Versorgungsspannung	Batterie, Haltbarkeit bis zu 11 Jahren
---------------------	--

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	3,0 VDC
Stromverbrauch (max.)	50 mA
Stromaufnahme (Standby-Modus)	~2,5 µA

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-5 °C bis +55 °C
Betriebsfeuchte	0-93 % rel. Luftf., keine Kondensation
Betriebshöhe	2000 m
Verschmutzungsgrad	Grad 1
Nutzungsumgebung	Innenbereich
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C

Funkeigenschaften

Frequenz	868 MHz
Ausgangsleistung	14 dBm
Empfindlichkeit des Empfängers	-135 dBm

LoRaWAN-Eigenschaften

Gerätekategorie	Klasse A, bidirektional
LoRa-Version	1.0.2
Aktivierung	OTAA oder ABP
Datenübertragungsraten	DR0-DR5 (250-5470 Bit/s)

Benutzerschnittstelle

Grüne LED	Inbetriebnahme- / Neustart- / Abschalt-Anzeige
Rote LED	Supercap-Anzeige
Drucktaste	Ein-/Ausschalter / Reboot
Konfiguration	NFC über Elvaco OTC App oder Downlink-Daten

Zulassungen

EMV	EN 301489-1, EN 301489-3
LoRa Alliance	Zertifikat LoRaWAN®

